

Nødvendig utstyr fra Waterguard:



Smart Hus
Rele utganger

Smart Hus
Innganger

Kabel fra dørbryter



Kobling på dørbryter:

Utgang 1 - 2 Releutgang vannlekkasje

Utgang 3 - 4 Releutgang teknisk alarm (batterialarm)

NB! Dette er halvleder-rele som kan maks sjalte 24V 50mA

Inngang 5 - 6 Fjernstyring vann AV / PÅ - inngang kortsluttet = ventil åpen (ved bruk av NO ventil)

Reset av alarmer må gjøres manuelt på dørbryter. 1. trykk på RESET avstiller alarm(buzzer og alarmrele), 2. trykk slår på vannet igjen.

FOR Å BENYTTE FJERNSTYRING VANN AV/PÅ MÅ DØRBRYTEREN (WTG-28A) HA BATCH NR. FRA XXXXX - 1629 (yyww) ELLER NYERE!

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:				FINISH:		DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION 1.1	
								TITLE:			
DRAWN	H.Skivik	SIGNATURE	HS	DATE	141016						
CHK'D											
APPV'D											
MFG											
Q.A						MATERIAL:		DWG NO.		Waterguard koblet mot smarthus	
										A4	
						WEIGHT:		SCALE:1:1		SHEET 1 OF 1	